

07/11/2014

Objet : Diagnostic Accessibilité

**Commerce**

**18, boulevard Joffre  
Reims**

## Diagnostic :

### I. Places de Stationnement

Il n'y a pas de places, nous nous trouvons sur la voie publique.

### II. Cheminements Extérieurs

Idem, nous nous trouvons sur la voie publique.

### III. Accès au bâtiment ou à l'établissement et aux locaux ouverts au public



Pour l'instant, le local est vacant.

L'accès se fait avec une marche d'une dizaine de centimètres.

La porte est étroite et la poignée peu préhensible.



Actuellement, le local commercial est vacant.

Les aménagements sont à voir en fonction de la destination future de ce dernier.

Les passages de porte sont suffisants au passage d'un fauteuil.

## Synthèse et estimation des coûts 18, bd Joffre

Commerce Reims Nature des travaux	Priorisation				Coût Estimé HT	Remarques
	Urgent	Important	Mineur	Dérogatoire		
Entrée						
Supprimer le ressaut	P1				2 000 €	
Installer un dispositif de type visiophonie					3 000 €	
Changer la poignée de porte					400 €	
Circulations intérieures						
Éclairage à revoir	P1				Selon installation	
<b>TOTAL HT</b>					<b>5 400 €</b>	Sans éclairage

Tout faire sur la même période.